

21/5/2021

Prot. 11713

Ai Comuni di
Adrano
Aci Sant'Antonio
Belpasso
Camporotondo Etneo
Gravina
Mascalucia
Nicolosi
Pedara
Santa Maria di Licodia
San Pietro Clarenza

OGGETTO: Disservizi idrici causati dallo stacco ENEL non programmato di
Corntrada Ciapparazzo in Bronte.

Si comunica che nel tardo pomeriggio di ieri 20/05/2021, dalle ore 18:30 alle
ore 23:00, Enel ha staccato senza alcun preavviso la corrente elettrica agli impianti di
emungimento della galleria Ciapparazzo per un ammanco di circa 370 l/s, tutto cio'
ha causato l'ingresso di aria nella condotta che sta provocando disservizi idrici nei
paesi in indirizzo.

Le squadre aziendali si stanno adoperando per il ripristino del deflusso idrico
nella condotta principale d'adduzione.

Si prevede che il ripristino del servizio, salvo imprevisti, avverrà nella tarda
serata di oggi 21/05/2021.

Distinti saluti

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Enrico Greco

D'ORBILA ORL DI PAZZOLI TR. GRACI



